

济南江森二线制电动两通阀安装说明

发布日期：2025-09-15 | 阅读量：24

江森电动阀用于控制中央空调系统、采暖系统管道的开启或关闭，达到控制室温之目的。控制阀由单向磁带滞同步马达驱动，弹簧复位。阀门不工作时处于常闭状态，当需要工作时，由温控器提供一个开阀信号，使电动阀接通交流电源而动作，开启阀门，冷冻水或热水进入风机盘管，为房间提供冷气或暖气；当室温达到温控器设定值时，温控器令电动阀断电，复位弹簧使阀门关闭，从而截断进入风机盘管的水流。通过阀门关闭和开启，使室温始终保持在温控器设定的温度范围内。江森电动二通阀产品资料。济南江森二线制电动两通阀安装说明

江森自控阀门VA7010电动二通阀结构特点：1、内置触点开关，阀门启闭过程完成后电机不通电，因而寿命长、节能、并且特别安全。2、阀体与驱动器分离，可以快速拆卸。3、阀体结构独特，允许压差大。4、驱动器有可供系统调试和维修使用的手动操纵杆，手动开度约70%（向下用力推动白色手动拔杆至底部位置并向里推即可，当电源恢复时，阀门和驱动器回到自动位置）。北京江森阀门有限公司一家电/气动阀门厂家,始终专注于电动阀门、气动阀门、电动蝶阀、气动蝶阀、电动球阀、气动球阀、电动闸阀、电动调节阀、气动调节阀等自控阀门的研发与生产。产品极具市场竞争力，质量保证，赢得广大用户认可，满足用户方案需求，为用户提供完整的流体控制解决方案。广州品质电动两通阀价格江森楼宇自控电动二通阀。

江森电动二通阀安装在二通阀在靠近末端的出水管路上，所有的末端都安装二通阀时，主管必须增加旁通阀（推荐采用压差旁通）在风盘装有二通阀时，推荐使用风盘联控功能，尤其在二通阀配比大无缓冲水箱场合。二通阀有电磁阀合电动阀两种，建议选择电动二通阀，能手动打开，有利于冲洗。空调风机盘管上需不需要安装二通阀？从经济上考虑，不装二通阀，节约成本。装二通阀，可以有效节能和减少冷凝水的产生，同时，如果装了电通二通阀，一定记得在主机冷水机组的集分水和分集水之间的主管道上装上压差旁通阀，以调节主机系统压力。

江森自控电动二通阀安装在二通阀在靠近末端的出水管路上，所有的末端都安装二通阀时，主管必须增加旁通阀（推荐采用压差旁通）在风盘装有二通阀时，推荐使用风盘联控功能，尤其在二通阀配比大无缓冲水箱场合。二通阀有电磁阀合电动阀两种，建议选择电动二通阀，能手动打开，有利于冲洗。空调风机盘管上需不需要安装二通阀？从经济上考虑，不装二通阀，节约成本。装二通阀，可以有效节能和减少冷凝水的产生，同时，如果装了电通二通阀，一定记得在主机冷水机组的集分水和分集水之间的主管道上装上压差旁通阀，以调节主机系统压力。江森电动两通阀品牌代理商。

江森自控VA7010系列风机盘管电动阀适用于风机盘管水流的通断控制。阀体为黄铜锻造，驱

动器利用磁滞同步电机为动力。通电打开阀门，断电后由弹簧复位（即断电后阀体自行关闭），并配有手动开阀操作机构，是中央空调系统普遍采用的电动阀之一。安装调试1安装前必须仔细阅读说明书，切断有关电源并必须由专业人员进行安装。2水流方向必须同阀体上的箭头方向相同。3阀体须位于风机接水盘上方，以保证出现滴水时落入接水盘中。4阀体及驱动器必须安装在垂直方向 $\pm 60^\circ$ 范围内，其上方应至少有**30mm**空间用于拆装，与周围管道、设备、建筑物必须保持足够的维修操作空间，同时必须安装在维修人员通过检修孔能触及到的地方。5两只及两只以上的电动阀不能并联，如果确需并联要用继电器进行隔离。6阀体安装完毕并与管路通过试压后才安装驱动器。7若驱动器已经装到阀体上，那么在安装调试过程中不能对驱动器施力，否则会损坏驱动器。8驱动器不能用保温材料包裹，否则影响其散热。9驱动器必须通过不小于**1.5mm²**的导线进行可靠接地，其它线路应符合电工有关标准。北京江森**VA7010**电动阀品牌价格。河北江森电磁阀电动两通阀代理商

江森楼宇自控盘管电磁阀。济南江森二线制电动两通阀安装说明

江森自控电动阀用于控制中央空调系统、采暖系统管道的开启或关闭，达到控制室温之目的。控制阀由单向磁滞同步马达驱动，弹簧复位。阀门不工作时处于常闭状态，当需要工作时，由温控器提供一个开阀信号，使电动阀接通交流电源而动作，开启阀门，冷冻水或热水进入风机盘管，为房间提供冷气或暖气；当室温达到温控器设定值时，温控器令电动阀断电，复位弹簧使阀门关闭，从而截断进入风机盘管的水流。通过阀门关闭和开启，使室温始终保持在温控器设定的温度范围内。济南江森二线制电动两通阀安装说明